

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting : - Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.

- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 9,2 meter.

- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.

- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.

- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 6V

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024
ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gasttechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting :

- Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 6,1 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 8V

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallIQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallIQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallIQ.
- InstallIQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is.
Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik,
stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting : - Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 3,1 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 10G

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is.
Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik,
stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting : - Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.

- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 9,3 meter.

- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.

- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.

- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 6U

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting : - Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.

- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 6,1 meter.

- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.

- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.

- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 8T

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 7-10-2024

Handtekening installateur :

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



installQ
aantoonbaar beter

- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gasttechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting : - Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.

- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 9,3 meter.

- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.

- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.

- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 6T

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gasttechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting :

- Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 6,1 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 8C

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting :

- Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 9,3 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 6C

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting : - Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.

- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 6,1 meter.

- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.

- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.

- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 8B

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting :

- Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 9,3 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 6B

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 7-10-2024

Handtekening installateur :

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gasttechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting :

- Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibel kanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 3,1 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 10A

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is.
Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik,
stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting :

- Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibelkanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 6,1 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 8A

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende :

Naam installatiebedrijf : ROGAS Techniek B.V.

Adres : Waarderveldweg 93

Postcode / plaats : 2031 BK HAARLEM

Discipline(s) : Gastechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden : Renovatie, Vervanging

Toelichting :

- Flex systeem volgens CE-EN 1856-2 geheel uitgevoerd in RVS.
- Individuele RVS ø60mm flexibel kanaal door het bestaande CLV kanaal met een lengte van 9,2 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW4 of kleiner met het type C33 aanduiding.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: september 2024

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer : 22297

Postcode : 1013 NJ

Huisnummer : 6A

voldoet aan de in het Nederlandse Bouwbesluit genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Handtekening installateur :

Datum: 7-10-2024

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.