

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 17 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 2F

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 10 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 4F

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 7 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 6K

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening Installateur:
ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 4 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 8K

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

TO
ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS Ø80mm star kanaal met een lengte van 17 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 2E

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS Ø80mm star kanaal met een lengte van 10 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 4E

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 7 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 6H

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 4 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 8H

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 17 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 2D

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteininstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 10 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 4D

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 7 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 6G

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 4 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 8G

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 17 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 2C

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 10 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 4C

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS Ø80mm star kanaal met een lengte van 7 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 6F

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 4 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: februari 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 8F

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

TOEGESCHRIJVEN
ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.
Adres: Waarderveldweg 93
Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM
Discipline(s): Gastechisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting: - Individuele RVS ø80mm star kanaal met een lengte van 24 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm.
Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketellevens.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: maart 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255
Postcode / plaats: 1013 NJ
Huisnummer: 2B

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.

Conformiteitsverklaring

Verklaring van de installateur



Ondergetekende:

Naam installatiebedrijf: ROGAS Techniek B.V.

Adres: Waarderveldweg 93

Postcode / plaats: 2031 BK HAARLEM

Discipline(s): Gasttechnisch

Uitgevoerde werkzaamheden: Renovatie, Vervanging

Toelichting:

- Individuele RVS Ø80mm star kanaal met een lengte van 17 meter.
- Het kanaal is geschikt voor de volgende systemen: max CW5 of kleiner.
- Het starre systeem is geheel uitgevoerd en aangesloten op de Cv-ketel in RVS Ø80mm. Hierdoor blijft ook de brandwerende afwerking gewaarborgd.
- Het kanaal is geschikt voor een ketelleven.
- Garantietermijn is gelijk aan de voorwaarden van de fabrikant: 10 jaar.

Uitgevoerd: maart 2026

BRL 6000-25

Certificaatnummer: K2275095

Ondergetekende verklaart dat de installatie in het perceel bekend onder:

Projectnummer: 23255

Postcode / plaats: 1013 NJ

Huisnummer: 4B

voldoet aan de in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving genoemde normen en voorschriften.

Plaats: Haarlem

Datum: 17-03-2026

Handtekening installateur:

ROGAS Techniek B.V.
Waarderveldweg 93
2031 BK Haarlem
www.rogastechniek.nl



- InstallQ verklaart hierbij dat de installateur staat ingeschreven bij InstallQ.
- Met een erkenning heeft de installateur zich verbonden aan alle voorwaarden en erkenningseisen van InstallQ.
- InstallQ is niet aansprakelijk voor mogelijke of enige schade samenhangend met de verrichte werkzaamheden.

Via www.echteinstallateur.nl kunt u nagaan of deze conformiteitsverklaring terecht verstrekt is. Kies menu-optie 'conformiteitsverklaring' en voer het projectnummer in. Vermoedt u misbruik, stuur dan graag een bericht naar info@installq.nl.